LOTTO 1

LOTTO 2

LOTTO 3

PIANO SECONDO

QE AULA S.2.1
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x16+PE16) FG70(O)M1 L 80 m ΔV% 1,5 — 4 — 32 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 14,69 kW

3>N	3	3	3	3	2	2	2	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,2 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 2,5 - 4 A Ir 2,5 A	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A	C 16 A 6 kA	Vln = 230 V Vzn = 12/24 V Sn = 18 VA	
PRESENZA TENSIONE	POMPA DI CIRCOLAZIONE 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,25 kW ΔV% = 1	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 6,3 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x6+PE6) FG70(O)M1 30 m 6,86 kW ΔV% = 1	VENTILCONVETTORI A CASSETTA 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 45 m 1,08 kW ΔV% = 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m	PANNELLO DI CONTROLLO DI PIANO 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m		

QE AULA S.2.2
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x10+PE10) FG70(O)M1 L 60 m ΔV% 1,7 — 4 — 32 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 13,29 kW

3>N	3	3	3	3	2	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,2 A	Ith 10 - 16 A Ir 10,5 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 2,5 - 4 A Ir 2,5 A	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A	C 16 A 6 kA
PRESENZA TENSIONE	POMPA DI CIRCOLAZIONE 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,25 kW ΔV% = 1	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 5,1 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 20 m 6,86 kW ΔV% = 1	VENTILCONVETTORI A CASSETTA 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 45 m 0,84 kW ΔV% = 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m	

QE AULA S.2.3
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x16+PE16) FG70(O)M1 L 80 m ΔV% 1,5 — 4 — 32 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 13,65 kW

3>N	3	3	3	3	2	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,2 A	Ith 10 - 16 A Ir 10,5 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 3,2 - 5 A Ir 3,6 A	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A	
PRESENZA TENSIONE	POMPA DI CIRCOLAZIONE 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,25 kW ΔV% = 1	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 20 m 5,1 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 6,86 kW ΔV% = 1	VENTILCONVETTORI A CASSETTA 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 50 m 1,20 kW ΔV% = 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m	

QE AULA S.2.4
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x35+PE35) FG70(O)M1 L 105 m ΔV% 1,5 — 4 — 50 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 21,48 kW

3>N	3	3	3	3	2	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,2 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 22 - 32 A Ir 28,5 A	Ith 3,2 - 5 A Ir 3,6 A	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A	
PRESENZA TENSIONE	POMPA DI CIRCOLAZIONE 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,25 kW ΔV% = 1	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 6,5 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x6+PE6) FG70(O)M1 30 m 13,53 kW ΔV% = 1,5	VENTILCONVETTORI A CASSETTA 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 1,20 kW ΔV% = 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m	

PIANO PRIMO

QE AULA S.1.1
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x35+PE35) FG70(O)M1 L 90 m ΔV% 1,5 — 4 — 63 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 26,66 kW

3>N	3	3	4	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 10 - 16 A Ir 10,5 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	D 40 6 kA 0,3 A tipo B	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A
PRESENZA TENSIONE	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 5,1 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 6,86 kW ΔV% = 1	CONDIZIONATORE CDZ/1 1x(3x10+N10+PE10) FG70(O)M1 30 m 14,7 kW ΔV% < 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m

QE AULA S.1.2
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x25+PE25) FG70(O)M1 L 70 m ΔV% 1,5 — 4 — 50 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 21,24 kW

3>N	3	3	3	2	2	2	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,2 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 22 - 32 A Ir 28,5 A	Ith 2,5 - 4 A Ir 2,5 A	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A	C 16 A 6 kA	Vln = 230 V Vzn = 12/24 V Sn = 18 VA
PRESENZA TENSIONE	POMPA DI CIRCOLAZIONE 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,25 kW ΔV% < 1	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 6,5 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x6+PE6) FG70(O)M1 30 m 13,53 kW ΔV% = 1	VENTILCONVETTORI A CASSETTA 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,96 kW ΔV% < 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m	PANNELLO DI CONTROLLO DI PIANO 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m	

QE AULA S.1.3
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x16+PE16) FG70(O)M1 L 75 m ΔV% 1,5 — 4 — 50 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 14,33 kW

3>N	3	3	3	3	2	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,2 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 2 - 3,2 A Ir 1,9 A	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A	
PRESENZA TENSIONE	POMPA DI CIRCOLAZIONE 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,25 kW ΔV% < 1	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 6,5 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 6,86 kW ΔV% = 1	VENTILCONVETTORI A CASSETTA 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,72 kW ΔV% < 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m	

QE AULA S.1.4
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x16+PE16) FG70(O)M1 L 95 m ΔV% 1,5 — 4 — 32 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 12,69 kW

3>N	3	3	3	3	2	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,2 A	Ith 10 - 16 A Ir 10,5 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,6 A	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A	
PRESENZA TENSIONE	POMPA DI CIRCOLAZIONE 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,25 kW ΔV% < 1	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 5,1 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 6,86 kW ΔV% = 1	VENTILCONVETTORI A CASSETTA 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,48 kW ΔV% < 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m	

QE AULA S.1.5
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x25+PE25) FG70(O)M1 L 110 m ΔV% 1,5 — 4 — 32 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 14,33 kW

3>N	3	3	3	2	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,2 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 2 - 3,2 A Ir 1,9 A	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A
PRESENZA TENSIONE	POMPA DI CIRCOLAZIONE 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,25 kW ΔV% < 1	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 6,5 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 6,86 kW ΔV% = 1	VENTILCONVETTORI A CASSETTA 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,72 kW ΔV% < 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m

QE AULA S.1.6
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x25+PE25) FG70(O)M1 L 125 m ΔV% 1,5 — 4 — 32 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 12,69 kW

3>N	3	3	3	2	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,2 A	Ith 10 - 16 A Ir 10,5 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,6 A	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A
PRESENZA TENSIONE	POMPA DI CIRCOLAZIONE 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,25 kW ΔV% < 1	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 5,1 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 20 m 6,86 kW ΔV% = 1	VENTILCONVETTORI A CASSETTA 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,48 kW ΔV% < 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m

QE AULA S.1.8
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x35+PE35) FG70(O)M1 L 55 m ΔV% 1,5 — 4 — 125 A

3>N	3	3	4	4	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 22 - 32 A Ir 28,5 A	D 63 6 kA 0,3 A tipo B		C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A
PRESENZA TENSIONE	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 5,1 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x6+PE6) FG70(O)M1 30 m 13,53 kW ΔV% = 1	CONDIZIONATORE CDZ/2 1x(4x25+PE25) FG70(O)M1 30 m 26,6 kW ΔV% < 1		CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m

PIANO RIALZATO

QE AULA S.0.2
DIMENSIONI: 1050 x 660 x 217 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 3x70+S35+PE35 FG70(O)M1 L 40 m ΔV% 1,5 — 4 — 200 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 84,50 kW

3>N	3	3	2	2	3	2
20 A AC21B 3x2 A gG	D 63 6 kA 0,3 A tipo A	D 40 6 kA 0,3 A tipo A	Ith 4-6,3 A Ir 4,8 A	C50 6 kA 0,3 A tipo A	C50 6 kA 0,3 A tipo A	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A
PRESENZA TENSIONE	UTA 1x(3x16+PE16) FG70(O)M1 30 m 28,1 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x10+PE10) FG70(O)M1 30 m 22,5 kW ΔV% = 1,5	VENTILCONVETTORI U.T.C. 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 2 kW ΔV% = 1,7	UNITA' EXT/1 VRV 1x(3x25+PE25) FG70(O)M1 60 m 30 kW ΔV% = 1	UNITA' EXT/2 VRV 1x(3x25+PE25) FG70(O)M1 60 m 30 kW ΔV% = 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m

QE AULA S.0.4
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x10+PE10) FG70(O)M1 L 85 m ΔV% 1,5 — 4 — 32 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 7,33 kW

3>N	3	2	3	2	2	2	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,2 A	Ith 5 - 8 A Ir 6,3 A	Ith 8 - 13 A Ir 8,1 A	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,6 A	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A	C 16 A 6 kA	Vln = 230 V Vzn = 12/24 V Sn = 18 VA
PRESENZA TENSIONE	POMPA DI CIRCOLAZIONE 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 10 m 0,25 kW ΔV% < 1	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 15 m 2,9 kW ΔV% = 1,5	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 15 m 5,7 kW ΔV% = 1	VENTILCONVETTORI A CASSETTA 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,48 kW ΔV% < 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m	PANNELLO DI CONTROLLO DI PIANO 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m	

QE AULA S.0.5
DIMENSIONI: 600 x 575 x 200 (HxLxP)
In 125 A - 6 kA
INVOLUCRO IN RESINA
CLASSE II
CEI 23-49 E CEI 23-51

DA QUADRO GENERALE — 1x(4x35+PE35) FG70(O)M1 L 105 m ΔV% 1,5 — 4 — 50 A

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA P = 21,24 kW

3>N	3	3	3	2	2
20 A AC21B 3x2 A gG	Ith 1 - 1,6 A Ir 1,2 A	Ith 14 - 20 A Ir 14,7 A	Ith 22 - 32 A Ir 28,5 A	Ith 2,5 - 4 A Ir 2,5 A	C 16 A 6 kA 0,3 A tipo A
PRESENZA TENSIONE	POMPA DI CIRCOLAZIONE 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,25 kW ΔV% < 1	RECUPERATORE DI CALORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 6,5 kW ΔV% = 1	PRODUTTORE DI VAPORE 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 30 m 13,53 kW ΔV% = 1,5	VENTILCONVETTORI A CASSETTA 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m 0,96 kW ΔV% = 1	CIRCUITI AUSILIARI 1x(2x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 30 m

PIANO INTERRATO

QE GENERALE MECCANICO
DIMENSIONI: 2150 x 1370 x 230 (HxLxP)

DA POWER-CENTER DI EDIFICIO INTERRUTTORE 4A "CDZ AULE EDIFICIO 3"

4 — 800 A

3>N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20 A AC21B 3x2 A gG	C32 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	C32 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	C32 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	C50 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	C63 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	C50 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	C50 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	C32 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	C32 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	C32 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	C125 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	In 250 A Ith 160 A Isv 2500 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	C32 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A	C50 A Icu 25 kA Idn 0,3 A "S" tipo A		
PRESENZA TENSIONE	AULA S.2.1 1x(4x16+PE16) FG70(O)M1 80 m	AULA S.2.2 1x(4x10+PE10) FG70(O)M1 60 m	AULA S.2.3 1x(4x16+PE16) FG70(O)M1 80 m	AULA S.2.4 1x(4x35+PE35) FG70(O)M1 105 m	AULA S.1.1 1x(4x35+PE35) FG70(O)M1 90 m	AULA S.1.2 1x(4x25+PE25) FG70(O)M1 70 m	AULA S.1.3 1x(4x16+PE16) FG70(O)M1 75 m	AULA S.1.4 1x(4x16+PE16) FG70(O)M1 95 m	AULA S.1.5 1x(4x25+PE25) FG70(O)M1 110 m	AULA S.1.6 1x(4x25+PE25) FG70(O)M1 125 m	AULA S.1.8 1x(4x35+PE35) FG70(O)M1 55 m	AULA S.0.2 3x70+S35+PE35 FG70(O)M1 55 m	AULA S.0.4 1x(4x10+PE10) FG70(O)M1 85 m	AULA S.0.5 1x(4x35+PE35) FG70(O)M1 105 m		

3	3	3	3	3	3	3	3	3
In 160 A Ith 125 A Isv 1250 A Icu 25 kA Idn 0,3 A	In 160 A Ith 125 A Isv 1250 A Icu 25 kA Idn 0,3 A	C16 A Icu 25 kA Idn 0,3 A tipo A	C16 A Icu 25 kA Idn 0,3 A tipo A	C 25 Icu 25 kA Idn 0,3 A tipo A	C 25 Icu 25 kA Idn 0,3 A tipo A	C 16 Icu 25 kA Idn 0,3 A tipo A	C 16 Icu 25 kA Idn 0,3 A tipo A	
GRUPPO FRIGO 1 1x(3x35+PE35) FG70(O)M1 15 m 50 kW	GRUPPO FRIGO 2 1x(3x35+PE35) FG70(O)M1 15 m 50 kW	TORRE EVAPORATIVA 1 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 80 m 4,1 kW	TORRE EVAPORATIVA 2 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 80 m 4,1 kW	POMPE PDC 1/2 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 10 m 11 kW	POMPE PDC 3/4 1x(3x4+PE4) FG70(O)M1 10 m 11 kW	POMPE PCH 1/2 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 10 m 5,5 kW	POMPE PCH 3/4 1x(3x2,5+PE2,5) FG70(O)M1 10 m 5,5 kW	

N.B: Tutte le distribuzioni principali andranno comunque eseguite nel primo lotto

POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: LEONARDO — Edificio N°: 3 - Padiglione sud
piazza Leonardo da Vinci, 32 - MILANO
Struttura: Amministrazione Centrale
Codice Lavoro: 1065_10
Oggetto: REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE AULE

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento:	arch. Mauro Rizzieri - A.T.E.
Responsabile del Progetto:	ing. Gianluca Noto - A.T.E.
Progetto Opere Civili:	AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Gianluca Noto (R)
Progetto Opere Strutturali:	S. T. STRUTTURA ARCHITETTURA - ing. Maurizio Colombo (R)
Progetto Impianti Meccanici:	POOL PROFESSIONALE MILANO s.r.l. - ing. Antonio Simonato (R)
Progetto Impianti Elettrici:	AREA TECNICO EDILIZIA - ing. Fabio Innao (R)
Verifiche Acustiche:	CONSULTIN & MANAGEMENT - ing. Enzo Rendina (R)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:	geom. Serafino Celestino

Titolo Tavola: SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI
Categoria Tavola: IMPIANTI MECCANICI

Codice Tavola — PROGR. 1 1 4 I M 1 9 . / / — REVISIONE / — FASE /
SCALA: 1:200 | PLOTTAGGIO: 1=1 | FORMATO: 1073x772
NOME FILE: 114IM19_SCHEMI_UNIFILARI.dwg
NOTE:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3					
2					
1	REVISIONE				
0	EMISSIONE	05/03/11	A.S.	G.N.	M.R.