

LEGENDA					
SIMBOLO	DESCRIZIONE ELEMENTO	CODICE WBS	SIMBOLO	DESCRIZIONE ELEMENTO	CODICE WBS
	QUADRO ELETTRICO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE.	3.10.46.9		QUADRO PRESE DA LABORATORIO TIPO 1: INTERRUTTORE MT=0,1 PRESA EC 3P+N+PE 32 A, 1 PRESA EC 3P+N+PE 32 A	3.10.48.4.1 3.10.45.2.2 3.10.45.3.2
	QUADRO ELETTRICO DERIVATO	3.10.46.9		QUADRO PRESE DA LABORATORIO TIPO 1: INTERRUTTORE MT=0,3 PRESE UNEL, 2 PRESE EC 3P+N+PE 16A	3.10.48.4.2 3.10.45.3.2 3.10.45.3.2
ED	ARMADIO DATI DI PIANO	3.11.56 3.11.57.1 3.11.57.4	10/16A	PRESA 10/16A POSA AD INCASSO	3.10.48.2.6
TP	PUNTO TRIPLO CABLAGGIO STRUTTURATO POSA A PARETE	3.11.58.2.2	10/16A	PRESA 10/16A POSA A PARETE	3.10.48.2.11
DP	PUNTO DOPPIO CABLAGGIO STRUTTURATO POSA A PARETE	3.11.58.2.2	10/16A	GRUPPO 3 PRESE 10/16A COMANDATE DA INTERRUTTORE A POSA A PARETE	3.10.48.2.11 3.10.48.2.12
TP	PUNTO TRIPLO CABLAGGIO STRUTTURATO POSA AD INCASSO	3.11.58.2.1	UNEL	DUE GRUPPI PRESE PUNTO DI LAVORO POSA AD INCASSO: GRUPPO 2 PRESE UNEL, GRUPPO 3 PRESE 10/16 A	3.10.48.3.1
DP	PUNTO DOPPIO CABLAGGIO STRUTTURATO POSA AD INCASSO	3.11.58.1 3.11.58.2.1		QUADRO SEZIONAMENTO ALIMENTAZIONE FAN COIL	3.10.48.6.1
TP+T	PUNTO TRIPLO CABLAGGIO STRUTTURATO POSA AD INCASSO COMPRESO IN DOTAZIONE PER PORTA ACCESSO ESTERNI APRIBILE DA BADGE			SERRATURA ELETTRICA	3.10.48.1.1
	COMMUTATORE UNIPOLARE 10A PER COMANDO UTENZA A	3.10.48.2.17 3.10.48.2.1		PUNTO ALIMENTAZIONE BIANCONE ELETTRIFICATO	3.10.45.1.2 3.10.47.2.7
	UTENZA ELETTRICA	3.10.55.10.2		PUNTO ALIMENTAZIONE CAPPA	3.10.45.1.2 3.10.47.2.7
	PULSANTE COMANDO ASPIRATORE CAPPA MOBILE CIRCUITO A	3.10.48.2.4		INTERRUTTORE BIPOLARE 16A PER COMANDO GRUPPO PRESE A	3.10.48.2.16 3.10.48.2.1
M1	PREDISPOSIZIONE PER ALIMENTAZIONE MOTORE TENDA CIRCUITO DI COMANDO e ALIMENTAZIONE CIRCUITO DA LINEA y	3.10.45.1.2 3.10.47.2.7		LAMPEGGIANTE CANCELLO MOTORIZZATO	3.10.48.5.1
	PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA IP65	3.10.48.7.1		FOTOCELLULA CANCELLO MOTORIZZATO	3.10.48.5.1
	PRESA 16A INTERBLOCCATA M'D IN 16A id 10 mA POSA AD INCASSO	3.10.48.2.7			

AREA NON OGGETTO DELL'INTERVENTO

NOTE

L'APPALTATORE DOVRA' PRODURRE, SU RICHIESTA DELLA D.L., GLI SCHEMI COSTRUTTIVI DEI QUADRI ELETTRICI PER OPPORTUNA APPROVAZIONE. LE ALIMENTAZIONI DELLE UTENZE PIU' GRANDI (MACCHINE, FORNI, ECC.) DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE ESECUTIVA. QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE TAVOLA E' VALIDO SOLAMENTE PER QUANTO RIGUARDA GLI IMPIANTI ELETTRICI, PER QUANTO NON SPECIFICATAMENTE ATTINENTE FARE RIFERIMENTO AI RELATIVI ELABORATI ESECUTIVI (PARETI MOBILI, ARREDI TECNICI, OPERE CIVILI E STRUTTURE).
Prima della posa delle passerelle si dovrà valutare in cantiere della validità del percorso individuato da progetto ed eventualmente adeguarlo, in accordo con la D.L.. In caso di ostacoli (travi, apparecchiature meccaniche, ecc.) o di difficoltà di passaggio, eventualmente mediante la redazione, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, di opportuno disegno costruttivo..
La posizione dei quadri elettrici, è puramente indicativa e deve essere stabilita "in loco" con la Direzione dei Lavori.

PLANIMETRIA GENERALE PIANO SEMINTERRATO (1:500)

POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: Leonardo — Edificio N°: 4, piazza Leonardo da Vinci, 32
Struttura: D.I.I.A.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture viarie, rilevamento
Codice Lavoro: 823_10
Oggetto: Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.I.A.R. Lotto 1

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E.
Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - A.T.E. .....
Progetto Opere Civili e strutture: Studio Brambilla - Colombo - ing. Maurizio Colombo (R) - ing. Ferdinando Brambilla - arch. Adriana Campanile - ing Marco Solari
Progetto Impianti Meccanici: ing. Giuseppe Maddaloni
Progetto Impianti Elettrici: ing. Fabio Innao - A.T.E. .....
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: arch. Diana Bruno - A.T.E.
Verifiche acustiche: ing. Michele Damiano Vivacqua

Titolo Tavola: PIANTA PIANO RIALZATO IMPIANTI F.M. E DATI/FONIA
Categoria Tavola: IMPIANTI ELETTRICI

Codice Tavola: PE.G.IE-005.0R01
SCALA 1:50 | FOGLIO(ID): 1 di 1 | FORMATO: A0
NOME FILE: PE_G_IE_005_0_01_PIANO_RIALZATO.dwg
NOTE:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
2					
1	REVISIONE	06/09/2023	FIL	FIL	GIAL
0	EMISSIONE	07/03/2023	FIL	FIL	GIAL