

103/2016

POLITECNICO DI MILANO

Milano, 15.01.2016



Oggetto: Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53 co. 2 lett. a) e 122 co. 7, del D.Lgs. 163/2006, riguardante l'adeguamento tecnologico e potenziamento (revamping) della Server Farm Z2 del Campus Leonardo

C.U.P.: D44H15000890005

C.I.G.: 6518616418

Cod. Lav.: 05_2015

Chiarimenti 1

QUESITO N. 1

Sono a chiedere se come polizza in originale accettate la polizza in digitale presentata nel seguente modo firmata digitalmente dal garante e dal soggetto garantito e messa su supporto informatico cd, inoltre stampiamo sempre anche una copia cartacea..

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

La polizza in formato digitale è accettata.

QUESITO N. 2

Capitolo 1E.03.070.0140.o - Quadro elettrico di distribuzione: in questa voce è richiesta la sola carpenteria del quadro? (il quadro di riferimento indicato nel computo metrico è denominato "NUOVO QUADRO ALIMENTAZIONE Q.E.2" mentre, guardando tra i vari allegato di gara, ho trovato un solo schema di quadro elettrico il quale però viene denominato "NUOVO QUADRO Z2". In realtà si parla sempre dello stesso quadro?

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Si tratta dello stesso quadro.

QUESITO N. 3

Capitoli successivi (componenti Quadro elettrico da 1E.03.040.0010.f a 1E.030.060.0070.a) Non rispecchiano interamente la composizione riportata nello schema del quadro elettrico (ad es. l'interruttore generale negli schemi elettrici "NUOVO QUADRO Z2" è un 4P 250A mentre nel computo metrico è un 4x160A). Formuliamo la nostra offerta tenendo in considerazione unicamente il computo metrico estimativo?

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

L'offerta deve essere formulata tenendo conto unicamente dello schema elettrico del quadro elettrico. Il computo metrico estimativo non è un documento contrattuale.

Politecnico di Milano
Area Tecnico Edilizia

Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano
Tel. 02 2399 9336
Fax 02 2399 9326
www.polimi.it
Partita Iva: 04376620151
Codice fiscale: 80057930150

QUESITO N. 4

Con la lettera di invito chiedete una polizza provvisoria pari ad € 5.950,14 l'assicurazione chiede se bisogna inserire anche l'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 relativamente al pagamento della sanzione pecuniaria in caso di irregolarità essenziali.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

In relazione a quanto previsto dall'art. 38 co. 2 bis del Codice, è possibile inserire l'eventuale postilla nella cauzione provvisoria.

Il funzionario
dott.ssa Roberta Riboldi
F.to

