

Quesito 1

In merito alla RdO si chiede di specificare bene se volete: piani lavoro in truciolare ignifugo e rivestimento in carta melaminica Bianca, oppure piani in truciolare normali con rivestimento in laminato ignifugo Bianco. grazie. Attendiamo Vs, saluti.

Risposta

Buongiorno, per la qualità del prodotto richiesto e per la garanzia rispetto alla sicurezza per le norme dei Vigili del Fuoco entrambe le componenti di cui è costituito il piano delle postazioni (piano + finitura in laminato) dovranno risultare in classe 1 di reazione al fuoco. Cordiali saluti. Il RUP