

N./rif. 20022

Spettabile
Politecnico di Milano

Milano, 15 Dicembre 2020

Oggetto: Politecnico Milano – Errata Corrige valore EER

In riferimento al valore di EER riportato nella tabella “Griglia Parametri” posta nella documentazione a base di gara, si informano le Spett.li Ditte partecipanti che il valore minimo di 3,5 kW/kW trattasi di un errore di battitura nella compilazione della tabella sopra citata. L'intervallo di valore di EER da considerare dovrà essere compreso tra 3.1÷ 5 espresso in kW/kW

Tale chiarimento, a seguito dell'errore di battitura sopra richiamato non inficia tecnicamente la scelta dell'apparecchiatura e ne garantisce le medesime prestazioni richieste in progetto.

Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo cordiali saluti

Cordiali saluti

15/12/2020

