

Quesito 1

Buonasera.

Con la presente si chiede cortese conferma della classe ignifuga (classe 1 o classe 2) richiesta per le componenti lignee degli arredi previsti nel progetto.

Grazie per la collaborazione.

Risposta 1

Buongiorno, come espressamente indicato nel capitolato di gara all'art. 1.5 "normativa di riferimento" e nell'allegato 12 "Autocertificazione rispondenza alla normativa degli arredi offerti", si conferma che tutti i prodotti costituiti da parti lignee dovranno rispondere alla classe di reazione al fuoco Classe1. Il mancato soddisfacimento di tale requisito costituirà motivo di esclusione dell'operatore economico dalla gara.

Cordiali saluti.

Il RUP