

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
11	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W						15					
12		07	P1034 P1035 P1021	Transito	15	4x18W	15	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	15	0
13	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato						10					
14		07			0		10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato	Plafone	Dali	0	10
15	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI						121					
16		07	PTS001	Aula 7.0.1	30	3x18W	36	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	30	6
17		07	P1017	Aula 7.1.2	12	4x18W	20	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	12	8
18		07	P1014	Aula 7.1.1	16	4x18W	25	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	16	9
19		07	P1020	Aula 7.1.3	22	3x18W	30	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	22	8
20		07			0		10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	0	10
21	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare						10					
22		07	PT016d				8	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare		on/off	0	8
23		07	PT016F				2	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare		on/off	0	2
24	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80						2					
25		07	PT026b				1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80		on/off	0	1
26		07	PT027				1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80		on/off	0	1
27	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80						21					
28		07	PT016c				1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80		on/off	0	1
29		07	P1036	Transito			1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80		on/off	0	1
30		07	PT007a				2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80		on/off	0	2
31		07	PTS004				2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80		on/off	0	2
32		07	PTS005				12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80		on/off	0	12
33		07			0		3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	0	3
34	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI						28					
35		07	PT009c	Laboratorio	16	2x36W	16	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	Binario o solo pendinate	Dali	16	0
36		07	P1S001	Ufficio	2	2x36W	2	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	0
37		07			0		10	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	0	10
38	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI						92					
39		07	PT009a	Sala Motta	6	2x36W	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Binario o solo pendinate	Dali	6	0
40		07	P1002	Ufficio	3	1x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1
41		07	P1003	Ufficio	3	1x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1
42		07	P1005	Ufficio	3	1x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1
43		07	P1006	Ufficio	3	1x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1
44		07	P1007a	Ufficio	3	1x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1
45		07	P1007b	Ufficio	3	1x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1
46		07	P1008	Ufficio	3	1x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1
47		07	P1010	Ufficio	3	1x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1
48		07	P1011	Ufficio	3	1x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1
49		07	P1013	Ufficio	2	2x36W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1
50		07	P1024	Ufficio	3	1x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1
51		07	P1025a	Ufficio	3	1x58W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	0
52		07	P1025b	Ufficio	3	1x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1
53		07	P1026	Ufficio	3	1x58W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	0

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
54		07	P1027b	Ufficio	3	1x58W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	0
55		07	P1027a	Ufficio	3	1x58W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	0
56		07	P1029	Ufficio	3	1x58W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	0
57		07	P1032	Ufficio	3	1x58W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	0
58		07	P1033	Ufficio	3	1x58W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	0
59		07	P1001	Ufficio	3	1x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1
60		07	P1015	Ufficio			4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI		Dali	0	4
61		07			0		10	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	0	10
62	3F Zeta D 2x18W cod 10874							9				
63		07	PT010e	Scala	1	2x18W	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	1	0
64		07	PT009b	Transito	2	2x36W	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874		on/off	1	0
65		07	PTS002a	Scala	1	1x36W	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874		on/off	1	0
66		07	P1030	Transito	2	2x18W	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	2	0
67		07	P1018	Scala	2	2x36W	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	2	0
68		07	P1019	Transito	1	1x36W	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	0
69		07	P1016b				1	3F Zeta D 2x18W cod 10874		on/off	0	1
70	3F Zeta D 2x22W							8				
71			PT018b	Scala	1	2x58W	1	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	1	0
72		07	P1016a	Transito	6	1x36W	6	3F Zeta D 2x22W	Binario	on/off	6	0
73		07	P1016a	Transito	1	2x36W	1	3F Zeta D 2x22W	Binario	on/off	1	0
74	Gia a LED							166				
75		07	PT030	Transito esterno	3	LED		Gia a LED				
76		07	PT021	Transito	5	LED	5	Gia a LED			5	0
77		07	PT002	Laboratorio	24	TONDE LED	24	Gia a LED			24	0
78		07	PT026A	Transito	2	TONDE LED	2	Gia a LED			2	0
79		07	PT015	Laboratorio	42	LED	42	Gia a LED			42	0
80		07	PT017c	Vano ascensore	2	TONDE LED	2	Gia a LED	Plafone		2	0
81		07	PT001a	Laboratorio		LED		Gia a LED	Incassato		0	0
82		07	PT001b	Laboratorio		LED		Gia a LED	Incassato		0	0
83		07	PT028a	Bagni	7	TONDE LED	7	Gia a LED	Incassato (no contros)		7	0
84		07	PT028b	Locale Tecnico	1	TONDE LED	1	Gia a LED	Incassato (no contros)		1	0
85		07	PT020b	Ripostiglio	1	TONDE LED	1	Gia a LED			1	0
86		07	PT003a	Bagni				Gia a LED			0	0
87		07	PT003b	Bagni				Gia a LED			0	0
88		07	PT004	Ufficio				Gia a LED			0	0
89		07	PT015	Laboratorio		LED		Gia a LED			0	0
90		07	PT017	Laboratorio	16	LED	16	Gia a LED			16	0
91		07	PT014	Transito		LED		Gia a LED			0	0
92		07	PT012a	Laboratorio	24	LED	24	Gia a LED			24	0
93		07	PT008a	Laboratorio		LED		Gia a LED			0	0
94		07	P1004	Ufficio	4	Panel LED	4	Gia a LED	Incassato		4	0
95		07	P1009	Ufficio	4	Panel LED	4	Gia a LED	Incassato		4	0
96		07	P1022c	Ufficio	4	Panel LED	4	Gia a LED	Incassato		4	0

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
10	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
97		07	P1022b	Ufficio	4	Panel LED	4	Gia a LED	Incassato		4	0
98		07	P1022a	Ufficio	4	Panel LED	4	Gia a LED	Incassato		4	0
99					2	Panel LED		Gia a LED	Incassato			
100		07	Esterno	Facciata – Copertura	11	Proiettori	11	Gia a LED	Parete	on/off	11	0
101		07	Esterno	Scala	8	LED	8	Gia a LED	Pendinate	on/off	8	0
102		07	Esterno	Ingresso SUD	1	Forma LED	1	Gia a LED	Parete	on/off	1	0
103		07	Esterno	Ingresso Nord	1	Proiettore Disano	1	Gia a LED	Parete	on/off	1	0
104		07	Esterno	Porta Interrato	1	LED	1	Gia a LED	Pendinate	on/off	1	0
105	Sostituzione lampada con lampada LED153											
106		07	PT011f	Transito	7	TONDE	14	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	7	7
107		07	PT010bcd	Transito	8	TONDE	8	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	8	0
108		07	PT010bcd	Transito	2	TONDE	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	2	0
109		07	PT011bcde	Bagni	8	TONDE	16	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	8	8
110		07	PT011bcde	Bagni	2	faretti	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	2	0
111		07	PT012efg	Bagni	4	TONDE	8	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	4	4
112		07	PT012efg	Bagni	3	faretti	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	3	0
113		07	PT012d	Bagni	2	TONDE	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	2	0
114		07	PT012d	Bagni	1	faretti	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	1	0
115		07	PT018a	Transito	8	TONDE LED	8	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	8	0
116		07	PT018d	Transito	1	TONDE	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	0
117		07	PT005ab	Transito	1	LAMPADARIO	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Pendinate	0	1	2
118		07	PT007b	Scala	1	LAMPADARIO	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Pendinate	0	1	2
119		07	PT019	Sala grande		LED	30	Sostituzione lampada con lampada LED	Pendinate	0	0	30
120		07	PT022				20	Sostituzione lampada con lampada LED		0	0	20
121		07	locale a fianco				20	Sostituzione lampada con lampada LED		0	0	20
122		07	P1023abcdefh	Bagni	9	TONDE	9	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	9	0
123		07	P1023abcdefh	Bagni	3	faretti	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	3	0