

	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensio ne X	Dimensio ne Y	Dimension e h	indice del locale	APPROSSIMAZ IONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disunifor mit�	ku scelto in automatic o	N lampade illuminazione ordinaria
10																
11	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W15															
12		07	P1034 P1035 P1021	Transito	15	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per10															
14		07			10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato	3320	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	3.401017283
15	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo p121															
16		07	PTS001	Aula 7.0.1	36	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17		07	P1017	Aula 7.1.2	20	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18		07	P1014	Aula 7.1.1	25	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19		07	P1020	Aula 7.1.3	30	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20		07			10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	3.085075787
21	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare10															
22		07	PT016d		8	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	7810	6.1	10.3	4.0	0.95777439	1	480	1	0.47	8.648400635
23		07	PT016F		2	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 802															
25		07	PT026b		1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26		07	PT027		1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 8021															
28		07	PT016c		1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29		07	P1036	Transito	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30		07	PT007a		2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31		07	PTS004		2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
32		07	PTS005		12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33		07			3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	5357	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	2.107779985
34	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMII28															
35		07	PT009c	Laboratorio	16	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	3846	9.9	5.7	3.5	1.033516484	1.25	480	1.25	0.513	14.45110436
36		07	P1S001	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37		07			10	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	3846	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	2.935875554
38	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMII92															
39		07	PT009a	Sala Motta	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	7.5	3.4	3.5	0.668414155	0.8	480	0.8	0.423	6.333775533
40		07	P1002	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.3	3.4	3.4	0.609195402	0.8	480	0.8	0.423	4.475868044
41		07	P1003	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.3	3.4	3.4	0.609195402	0.8	480	0.8	0.423	4.475868044
42		07	P1005	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	2.8	5.3	3.4	0.538852578	0.6	480	0.6	0.364	4.283466476

[illegible]

[illegible]

[illegible]