

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					635	420	215	29,965.55 €	18.41%
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
10										
11	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W					15			401.36 €	
12		07	P1034 P1035 P1021	Transito	15	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	15	0	401.36 €	24.19%
13	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato					10			871.05 €	
14		07			10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato	0	10	871.05 €	29.09%
15	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI					121			5,711.87 €	
16		07	PTS001	Aula 7.0.1	36	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	30	6	1,325.35 €	6.37%
17		07	P1017	Aula 7.1.2	20	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	12	8	1,017.92 €	8.44%
18		07	P1014	Aula 7.1.1	25	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	16	9	1,212.06 €	8.10%
19		07	P1020	Aula 7.1.3	30	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	22	8	1,285.50 €	7.28%
20		07			10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	0	10	871.05 €	36.09%
21	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare					10			871.05 €	
22		07	PT016d		8	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	0	8	696.84 €	33.90%
23		07	PT016F		2	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	0	2	174.21 €	33.90%
24	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80					2			174.21 €	
25		07	PT026b		1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	0	1	87.10 €	41.06%
26		07	PT027		1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	0	1	87.10 €	41.06%
27	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80					21			1,829.20 €	
28		07	PT016c		1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	0	1	87.10 €	41.55%
29		07	P1036	Transito	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	0	1	87.10 €	41.55%
30		07	PT007a		2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	0	2	174.21 €	38.51%
31		07	PTS004		2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	0	2	174.21 €	38.51%
32		07	PTS005		12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	0	12	1,045.26 €	38.51%
33		07			3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	0	3	261.31 €	38.51%
34	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI					28			1,352.68 €	
35		07	PT009c	Laboratorio	16	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	16	0	428.12 €	3.54%
36		07	P1S001	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	0	53.51 €	8.11%
37		07			10	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	0	10	871.05 €	19.98%
38	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI					92			4,091.05 €	
39		07	PT009a	Sala Motta	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	6	0	160.54 €	3.46%
40		07	P1002	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%
41		07	P1003	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%
42		07	P1005	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%
43		07	P1006	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					635	420	215	29,965.55 €	18.41%
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
10										
44		07	P1007a	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%
45		07	P1007b	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%
46		07	P1008	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%
47		07	P1010	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%
48		07	P1011	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%
49		07	P1013	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	2	1	140.62 €	12.20%
50		07	P1024	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%
51		07	P1025a	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	0	80.27 €	7.67%
52		07	P1025b	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%
53		07	P1026	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	0	80.27 €	7.67%
54		07	P1027b	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	0	80.27 €	7.67%
55		07	P1027a	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	0	80.27 €	7.67%
56		07	P1029	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	0	80.27 €	7.67%
57		07	P1032	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	0	80.27 €	7.67%
58		07	P1033	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	0	80.27 €	7.67%
59		07	P1001	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	3	1	167.38 €	11.15%
60		07	P1015	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	0	4	348.42 €	19.14%
61		07			10	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	0	10	871.05 €	19.14%
62	3F Zeta D 2x18W cod 10874					9			301.16 €	
63		07	PT010e	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
64		07	PT009b	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
65		07	PTS002a	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
66		07	P1030	Transito	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	2	0	53.51 €	12.56%
67		07	P1018	Scala	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	2	0	53.51 €	12.56%
68		07	P1019	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	1	0	26.76 €	12.56%
69		07	P1016b		1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	0	1	87.10 €	27.30%
70	3F Zeta D 2x22W					8			214.06 €	
71			PT018b	Scala	1	3F Zeta D 2x22W	1	0	26.76 €	11.61%
72		07	P1016a	Transito	6	3F Zeta D 2x22W	6	0	160.54 €	11.61%
73		07	P1016a	Transito	1	3F Zeta D 2x22W	1	0	26.76 €	11.61%
74	Gia a LED					166			4,441.70 €	
75		07	PT030	Transito esterno		Gia a LED			- €	#DIV/0!
76		07	PT021	Transito	5	Gia a LED	5	0	133.79 €	79.06%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					635	420	215	29,965.55 €	18.41%
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
10										
77		07	PT002	Laboratorio	24	Gia a LED	24	0	642.17 €	79.06%
78		07	PT026A	Transito	2	Gia a LED	2	0	53.51 €	79.06%
79		07	PT015	Laboratorio	42	Gia a LED	42	0	1,123.80 €	79.06%
80		07	PT017c	Vano ascensore	2	Gia a LED	2	0	53.51 €	79.06%
81		07	PT001a	Laboratorio		Gia a LED	0	0	- €	#DIV/0!
82		07	PT001b	Laboratorio		Gia a LED	0	0	- €	#DIV/0!
83		07	PT028a	Bagni	7	Gia a LED	7	0	187.30 €	79.06%
84		07	PT028b	Locale Tecnico	1	Gia a LED	1	0	26.76 €	79.06%
85		07	PT020b	Ripostiglio	1	Gia a LED	1	0	26.76 €	79.06%
86		07	PT003a	Bagni		Gia a LED	0	0	- €	#DIV/0!
87		07	PT003b	Bagni		Gia a LED	0	0	- €	#DIV/0!
88		07	PT004	Ufficio		Gia a LED	0	0	- €	#DIV/0!
89		07	PT015	Laboratorio		Gia a LED	0	0	- €	#DIV/0!
90		07	PT017	Laboratorio	16	Gia a LED	16	0	428.12 €	79.06%
91		07	PT014	Transito		Gia a LED	0	0	- €	#DIV/0!
92		07	PT012a	Laboratorio	24	Gia a LED	24	0	642.17 €	79.06%
93		07	PT008a	Laboratorio		Gia a LED	0	0	- €	#DIV/0!
94		07	P1004	Ufficio	4	Gia a LED	4	0	107.03 €	79.06%
95		07	P1009	Ufficio	4	Gia a LED	4	0	107.03 €	79.06%
96		07	P1022c	Ufficio	4	Gia a LED	4	0	107.03 €	79.06%
97		07	P1022b	Ufficio	4	Gia a LED	4	0	107.03 €	79.06%
98		07	P1022a	Ufficio	4	Gia a LED	4	0	107.03 €	79.06%
99						Gia a LED			- €	#DIV/0!
100		07	Esterno	Facciata – Copertura	11	Gia a LED	11	0	294.33 €	79.06%
101		07	Esterno	Scala	8	Gia a LED	8	0	214.06 €	79.06%
102		07	Esterno	Ingresso SUD	1	Gia a LED	1	0	26.76 €	79.06%
103		07	Esterno	Ingresso Nord	1	Gia a LED	1	0	26.76 €	79.06%
104		07	Esterno	Porta Interrato	1	Gia a LED	1	0	26.76 €	79.06%
105	Sostituzione lampada con lampada LED					153			9,706.17 €	
106		07	PT011f	Transito	14	Sostituzione lampada con lampada LED	7	7	797.03 €	52.20%
107		07	PT010bcd	Transito	8	Sostituzione lampada con lampada LED	8	0	214.06 €	47.79%
108		07	PT010bcd	Transito	2	Sostituzione lampada con lampada LED	2	0	53.51 €	47.79%
109		07	PT011bcde	Bagni	16	Sostituzione lampada con lampada LED	8	8	910.90 €	52.20%

	A	C	D	E	I	J	BE	BF	BR	BS
8	SOMMA COLONNA					635	420	215	29,965.55 €	18.41%
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	COSTO ASSOCIATO A MDO	%MDO
10										
110		07	PT011bcde	Bagni	2	Sostituzione lampada con lampada LED	2	0	53.51 €	47.79%
111		07	PT012efg	Bagni	8	Sostituzione lampada con lampada LED	4	4	455.45 €	52.20%
112		07	PT012efg	Bagni	3	Sostituzione lampada con lampada LED	3	0	80.27 €	47.79%
113		07	PT012d	Bagni	2	Sostituzione lampada con lampada LED	2	0	53.51 €	47.79%
114		07	PT012d	Bagni	1	Sostituzione lampada con lampada LED	1	0	26.76 €	47.79%
115		07	PT018a	Transito	8	Sostituzione lampada con lampada LED	8	0	214.06 €	47.79%
116		07	PT018d	Transito	1	Sostituzione lampada con lampada LED	1	0	26.76 €	47.79%
117		07	PT005ab	Transito	3	Sostituzione lampada con lampada LED	1	2	200.97 €	52.85%
118		07	PT007b	Scala	3	Sostituzione lampada con lampada LED	1	2	200.97 €	52.85%
119		07	PT019	Sala grande	30	Sostituzione lampada con lampada LED	0	30	2,613.14 €	53.73%
120		07	PT022		20	Sostituzione lampada con lampada LED	0	20	1,742.09 €	53.73%
121		07	locale a fianco		20	Sostituzione lampada con lampada LED	0	20	1,742.09 €	53.73%
122		07	P1023abcdefh	Bagni	9	Sostituzione lampada con lampada LED	9	0	240.82 €	47.79%
123		07	P1023abcdefh	Bagni	3	Sostituzione lampada con lampada LED	3	0	80.27 €	47.79%