

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	
10													
11	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W						22						
12		06	Esterni		13	fari a parete	13	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	Plafone	0	13	0	
13		06	Atrio interno		9	fari a parete	9	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	Plafone	0	9	0	
14	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W						69						
15		06	P3019b	Transito	1		1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incasso	on/off	1	0	
16		06	PT002a	Bagno	1	4x18W	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	1	0	
17		06	PT003ab	Bagno	3	4x18W	3	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	3	0	
18		06	PR060b	Transito	2	4x18W	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	2	0	
19		06	P1017	Transito	24	incasso	24	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	24	0	
20		06	P15003	Transito	22	incasso	22	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	22	0	
21		06	P2007	Transito	12	faretto	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incasso	on/off	1	0	
22		06	P2034	Transito	13	3 faretti	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incasso	on/off	1	0	
23		06	P3019c	Transito	2	faretti	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	2	0	
24		06	P3008c	Transito	4		4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	4	0	
25		06	P4010a	Transito	1	faretto	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	1	0	
26		06	P4009a	Transito	1	faretto	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	1	0	
27		06	P4009b	Transito	2	faretto	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	2	0	
28		06	P5010a	Transito	1	faretto	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	1	0	
29		06	P5010b	Transito	2	faretto	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	1	0	
30		06	P5011a	Transito	1	faretto	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	1	0	
31		06	P5011b	Transito	1	faretto	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	1	0	
32	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato						15						
33		06			0		10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato	Plafone	Dali	0	10	
34		06	P15002	Ufficio	3	4x18	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato	Plafone	Dali	3	2	
35	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI						307						
36		06	P1065	Ufficio	6	4x18w	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	6	2	
37		06	P1051a	Ufficio	4	4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	0	
38		06	P1050b	Ufficio	6	4x18	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	6	0	
39		06	P1050c	Ufficio	6	4x18	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	6	0	
40		06			0		10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	0	10	
41		06	P15016	Ufficio	2	4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
42		06	P3018	Ufficio	1		2	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incasso	Dali	1	1	
43		06	P3016b	Non acc			1	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incasso	Dali	0	1	
44		06	PR060a	Ufficio	3	4x18W	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	2	
45		06	PR060c	Ufficio	4	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	2	
46		06	PR062	Ufficio	4	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	2	
47		06	PR064a	Ufficio	4	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	2	
48		06	PR059	Ufficio	4	4x18W	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	4	
49		06	PR083	Ufficio	6	4x18w	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incasso	Dali	6	0	
50		06	PR084a	Ufficio	4	4x18w	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incasso	Dali	4	2	
51		06	P1056	Ufficio	10	4x18	12	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendnare	Dali	10	2	
52		06	P1015c	Ufficio	2	4x18	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	2	6	
53		06	P1020a	Ufficio	2	4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	2	2	
54		06	P1020b	Ufficio	2	4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	2	2	
55		06	P1020c	Ufficio	2	4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	2	2	
56		06	P1021	Ufficio	2	4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	2	2	
57		06	P1024a	Ufficio	2	4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	2	2	
58		06	P1024b	Ufficio	2	4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	2	2	
59		06	P1024c	Ufficio	2	4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	2	2	
60		06	P1024d	Ufficio	2	4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	2	2	
61		06	P1028	Ufficio	2	4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	2	2	

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	
10													
62		06	P1030	Ufficio		2 4x18	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	2	4	
63		06	P1031	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	2	2	
64		06	P1024e	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	4		
65		06	P1024f	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	4		
66		06	P1024g	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	4		
67		06	P1020d	Ufficio		4 4x18	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	4	4	
68		06	P1020f	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	4		
69		06	P1015b	Ufficio		3 4x18	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinato	Dali	3	2	
70		06	P1S004	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
71		06	P1S005	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
72		06	P1S006	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
73		06	P1S007	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
74		06	P1S008	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
75		06	P1S009	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
76		06	P1S010	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
77		06	P1S011	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
78		06	P1S012	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
79		06	P1S013	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
80		06	P1S014	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
81		06	P1S015	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
82		06	P1S029	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
83		06	P1S030	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
84		06	P1S031	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
85		06	P1S036	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
86		06	P1S037	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
87		06	P1S038	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
88		06	P1S039	Ufficio		2 4x18	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
89		06	P3013	Ufficio		3	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incasso	Dali	3	1	
90		06	P3014	Ufficio		3	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incasso	Dali	3	1	
91		06	P3015	Ufficio		3	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incasso	Dali	3	1	
92		06	P5004	Ufficio		2 4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
93		06	P5001	Laboratorio		2 4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
94		06	P5016	Ufficio		6 4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	6	0	
95		06	P5016	Ufficio		3 4x18W	3	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	0	
96		06	P5040a	Locale tecnico		14 4x18w	14	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinate	Dali	14	0	
97		06	P5038	Locale tecnico		9 4x18w	9	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Pendinate	Dali	9	0	
98	3F Linda 1x24W - CRI 90 -on/off- cod 58583-90 o similare							1					
99		06	P3001	Ufficio-kiosk		1 1x36	1	3F Linda 1x24W - CRI 90 -on/off- cod 58583-90 o similare	Plafone	on/off	1	0	
100	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare							152					
101		06	P2021	Laboratorio		10 2x36	10	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Incasso	on/off	10	0	
102		06	P2014a	Laboratorio		9 2x36	9	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	9	0	
103		06	P2018	Laboratorio		2 2x36	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	2	0	
104		06	P2017	Laboratorio		2 2x36	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	2	0	
105		06	P2019	Laboratorio		2 2x36	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	2	0	
106		06	P2020	Laboratorio		2 2x36	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	2	0	
107		06	P2016	Laboratorio		2 2x36	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	2	0	
108		06	P2001	Laboratorio		12 2x36	12	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	12	0	
109		06	P2031	Laboratorio		12 2x36	12	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Incasso	on/off	12	0	
110		06	P2022	Laboratorio		16 2x36	16	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Incasso	on/off	16	0	
111		06	P2023	Laboratorio		16 2x36	16	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Incasso	on/off	16	0	
112		06	P3001	Ufficio		10 2x36W	10	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	10	0	

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	
10													
113		06	P4018a	Laboratorio	16	2x36W	16	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	16	0	
114		06	P4018b	Laboratorio	16	2x36W	16	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	16	0	
115		06	P4001	Laboratorio	4	2x36W	4	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	4	0	
116		06	P4002	Laboratorio	1	2x36W	1	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	1	0	
117		06	P4011	Laboratorio	2	2x36W	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	2	0	
118		06	P5003	Laboratorio	3	2x36W	3	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	3	0	
119		06	P5002	Laboratorio	3	2x36W	3	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	3	0	
120		06	P5017a	Laboratorio	12	2x36W	12	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	Plafone	on/off	12	0	
121	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare				35								
122		06	PR039e	Laboratorio	12	2x58W	12	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	Plafone	on/off	12	0	
123		06	PR038	Ufficio	1	dis	1	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	Plafone	on/off	1	0	
124		06	PR036	Laboratorio	13	2x58W	13	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	Plafone	on/off	13	0	
125		06	PR019a	Laboratorio	4	2x58w	4	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	Plafone	on/off	4	0	
126		06	PR019b	Deposito	1	2x58w	1	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	Plafone	on/off	1	0	
127		06	PR018	Laboratorio	4	2x58w	4	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	Plafone	on/off	4	0	
128	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80				10								
129		06	P1007b	Laboratorio	1	1x36	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
130		06	P1015a	Deposito	1	2x36	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Pendinato	on/off	1	0	
131		06	PS004	Laboratorio	5		5	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Plafone	on/off	5	0	
132		06	PS003	Scala	1	1x36w	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
133		06	PS059	Locale tecnico	1	1x36w	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
134		06	PS031	Locale tecnico	1	1X36W	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
135	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80				3								
136		06	PR019	Bagno	3	2x58W	3	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0	
137	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80				22								
138		06	PR048a, 48b	Bagno	2	2x18w	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	
139		06	PR040,45	Transito	2	2x18w	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	
140		06	PR041,44	Transito	2	1x18w	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	
141		06	PR052a,b	Scala	5	2x18w	5	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	5	0	
142		06	PS003	Scala	1	2x18w	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
143		06	PS061	Locale tecnico	1	2x18w	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
144		06	PS014b	Scala	5	2x18w	5	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	5	0	
145		06	PS027292856	Locale tecnico	4	2x18w	4	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0	
146	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80				320								
147		06			0		2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	0	2	
148		06	P1043a	Bagno			1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Incasso	on/off	0	1	
149		06	P1048		1	1x36	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Parete	on/off	1	0	
150		06	P2030a	Locale tecnico	1	2x36	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Parete	on/off	1	0	
151		06	P2027a	Bagno			1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Incasso	on/off	0	1	
152		06	P6008	Locale tecnico			1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	0	1	
153		06	P6003	Locale tecnico			1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	0	1	
154		06	P6004	Locale tecnico			1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	0	1	
155		06	PR047	Locale Tecnico	1		1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
156		06		cabina 2	1	2x18W	10	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	9	
157		06		cabina 3	1	2x18W	10	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	9	
158		06		loc tec CPL	1	2x18W	20	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	19	
159		06	PT001	Transito	2	2X36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	
160		06	PT014	Transito	1	1X36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
161		06	PT002b	Transito	1	2x58W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
162		06	PT004	Transito	1	1X36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
163		06	PT009a	Transito	1	1X36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	
10													
164		06	PR076	Locale Tecnico	1	1x36	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
165		06	PR050	Scala	2	1x58+1x36	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	
166		06	PR031	Bagno	2	1x36+2x18	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	
167		06	PR037ab	Scala	2	2x36+1x36	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	
168		06	PR032abcd	Scala	4	2x18w	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0	
169		06	P1062	Laboratorio	12	2x36W	12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	12	0	
170		06	P1008a,b	Laboratorio	12	2x36W	12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	12	0	
171		06	P1007a	Laboratorio	8	2x36W	8	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	8	0	
172		06	P1012	Locale Tecnico	1	1x36	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
173		06	P1006	Laboratorio	12	2x36W	12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	12	0	
174		06	P1004	Laboratorio	1	2x36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
175		06	P1036	Laboratorio	13	2x36W	13	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	13	0	
176		06	P1032a	Laboratorio	12	2x36W	12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	12	0	
177		06	P1043b	Bagno	1	1x36+1x18	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Incasso	on/off	1	1	
178		06	P1044d	Scala	1	1x58	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Parete	on/off	1	0	
179		06	P15001	Deposito	1	2x36	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
180		06	P2041	Locale tecnico	17	2x36	17	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Parete	on/off	17	0	
181		06	P2042	Locale tecnico	17	2x36	17	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Parete	on/off	17	0	
182		06	P2040	Locale tecnico	4	2x36	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Parete	on/off	4	0	
183		06	P2030b	Scala	1	1x58	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Parete	on/off	1	0	
184		06	P2027b	Bagno	1	1x36+1x18	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Incasso	on/off	1	1	
185		06	P3004	Cucina	1	1x58w	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Incasso	on/off	1	0	
186		06	P4019	Transito	1	2x58w	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
187		06	P6005	Transito	1	2x36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	1	
188		06	P6006	Locale tecnico	2	2x36W+1x18	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	1	
189		06	PS002	Laboratorio	7		7	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	7	0	
190		06	PS007	Locale tecnico	1		1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
191		06	PS005	Scala	1		1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
192		06	PS010	Locale tecnico	3	2X36W	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0	
193		06	PS011a	Locale tecnico	6	2X36W	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	6	0	
194		06	PS013a	Locale tecnico	13	2X36W	13	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	13	0	
195		06	PS013b	Locale tecnico	6	2X36W	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	6	0	
196		06	PS060	Locale tecnico	6	2X36W	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	6	0	
197		06	PS049	Locale tecnico	4	2X36W	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0	
198		06	PS048	Locale tecnico	16	2X36W	16	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	16	0	
199		06	PS047	Locale tecnico	10	2X36W	10	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	10	0	
200		06	PS046a	Locale tecnico	3	2X36W	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0	
201		06	PS053	Locale tecnico	1	2X36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
202		06	PS046	Locale tecnico	6	2X36W	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	6	0	
203		06	PS062	Locale tecnico	4	2X36W	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0	
204		06	PS044a	Locale tecnico	1	2X36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
205		06	PS034	Locale tecnico	5	2X36W	5	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	5	0	
206		06	PS040b	Locale tecnico	1	2X36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
207		06	PS042	Locale tecnico	3	2X36W	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0	
208		06	PS043	Locale tecnico	1	2X36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
209		06	PS024a	Locale tecnico	3	2X36W	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0	
210		06	PS023	Locale tecnico	4	2X36W	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0	
211		06	PS023	Locale tecnico	8	2X36W	8	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	8	0	
212		06	PS016a	Locale tecnico	2	2X36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	
213		06	PS017	Locale tecnico	3	2X36W	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0	
214		06	PS018	Locale tecnico	2	2X36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	
10													
215		06	PS019	Locale tecnico	3	2X36W	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0	
216		06	PS020a	Locale tecnico	2	2X36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	
217		06	PS020b	Locale tecnico	2	2X36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	
218		06	PS021	Locale tecnico	1	2X36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
219		06	PS055abcd	Locale tecnico	2	2X36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	
220	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80				119								
221		06	PT036	Transito	13	2x58W	13	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	13	0	
222		06	PT037	Transito	8	2x58W	8	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	8	0	
223		06	PT008	Locale Tecnico	1	2x58W	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	1	1	
224		06	PT005ab	Scala	1	2x58W	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	1	1	
225		06	PR073abc	Laboratorio	8	1x36	8	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	8	0	
226		06	PR033a	Laboratorio	2	2x58W	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0	
227		06	PR026	Laboratorio	3	2x58w	3	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0	
228		06	PR025	Laboratorio	7	2x58w	7	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	7	0	
229		06	P2005	Transito	2	2x58w	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Parete	on/off	2	0	
230		06	P2015	Laboratorio	9	2x36	9	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	9	0	
231		06	PS001a	Laboratorio	23		23	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	23	0	
232		06	PS033ab	Locale tecnico	9	2x58w	9	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	9	0	
233		06	PS030	Locale tecnico	9	2x58w	9	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Pendinate	on/off	9	0	
234		06	PS026a, 024b	Locale tecnico	20	2x58w	20	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	20	0	
235		06	PS058	Locale tecnico	1	2x58w	1	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
236		06	PS057	Locale tecnico	1	2x58w	1	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0	
237	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI				18								
238		06			0		10	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	0	10	
239		06	P1064	Ufficio	6	2x36W	8	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	6	2	
240	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI				194								
241		06			0		10	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	0	10	
242		06	P3012	Ufficio	4		6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	2	
243		06	P3016a	Ufficio			8	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	0	8	
244		06	PT006	Ufficio	2	2X36W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1	
245		06	PT007	Ufficio	2	2X36W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1	
246		06	PR068	Ufficio	2	2x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
247		06	PR067	Ufficio	2	2x58W	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	0	
248		06	PR066abc	Ufficio	2	2x58W	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	0	
249		06	PR004	Ufficio	2	2x36W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1	
250		06	PR003	Ufficio	1	2x36W	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	1	1	
251		06	PR002	Ufficio	1	2x36W	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	1	1	
252		06	PR001	Ufficio	2	2x36W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1	
253		06	PR009a	Laboratorio	5		5	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	5	0	
254		06	PR009a	Laboratorio	24		24	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	24		
255		06	PR008b	Laboratorio	9		10	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	9	1	
256		06	PR029	Ufficio	2	2x58w	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1	
257		06	PR030	Ufficio	2	2x58w	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1	
258		06	PR023	Ufficio	2	2x58w	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1	
259		06	PR024	Ufficio	2	2x58w	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1	
260		06	P1060	Ufficio	5	2x36W	8	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	5	3	
261		06	P1063	Ufficio	6	2x36W	8	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	6	2	
262		06	P1071	Ufficio	2	2x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
263		06	P1070	Ufficio	2	2x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
264		06	P1001	Ufficio	2	2x36W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
265		06	P1002	Ufficio	1	2x36W	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	1	1	

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	
10													
266		06	P1003	Ufficio	2	2x36W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1	
267		06	P1041b	Ufficio	4	2x36W	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	2	
268		06	P1041a	Ufficio	6	2x36W	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	6	0	
269		06	P1039	Ufficio	4	2x58W	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	2	
270		06	P1035	Ufficio	4	2x36W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	0	
271		06	P2012	Ufficio	2	2x58w	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
272		06	P2011	Ufficio	2	2x58w	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
273		06	P2002	Ufficio	2	2x36	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Incasso	Dali	2	1	
274		06	P2026	Ufficio	2	2x58w	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1	
275		06	P2025	Ufficio	2	2x58w	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1	
276		06	P3011b	Ufficio	2		2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	0	
277		06	P3002	Ufficio	1	1x36	1	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	1	0	
278		06	P4016	Ufficio	2	2x58w	5	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	3	
279		06	P4017	Ufficio	3	2x58w	5	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	2	
280		06	P4020	Laboratorio	2	2x36W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2	
281		06	P4004	Ufficio	3	2x36W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	3	1	
282		06	P5012	Ufficio	2	2x36W	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	0	
283	3F Zeta D 2x18W cod 10874						39						
284		06	P5014ca	Scala	1		1	3F Zeta D 2x18W cod 10874		on/off	1	0	
285		06	P1045b	Transito	1	tonde	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	0	
286		06	PR069	Transito	1	2x58W	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	0	
287		06	PR005a	Scala	1	1x36	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	1	0	
288		06	PR077b	Scala	1	1x36	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	1	0	
289		06	PR043	Transito	1	2x18w	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	1	
290		06	PR042...	Transito	3	1x58w	3	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	3	0	
291		06	P1009a	Transito	1	2x58W	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	0	
292		06	P1072,74	Scala	1	1x36	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	1	0	
293		06	P1010b	Scala	1	1x36	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	1	0	
294		06	P1034	Transito	3	2x58W	3	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	3	0	
295		06	P1049a	Scala	1	1x36	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	1	0	
296		06	P1049b	Scala	1	1x36	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	1	0	
297		06	P2005	Transito	5	2x36	5	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	5	0	
298		06	P2009c	Scala	1	2x58w	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	1	0	
299		06	P2003	Scala	1	1x36	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	1	0	
300		06	P2004a	Scala	1	1x36	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	1	0	
301		06	P2037a	Scala	1	1x36	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	1	0	
302		06	P2036	Scala	1	1x36	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Parete	on/off	1	0	
303		06	P3009c	Transito	1	2x58w	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	0	
304		06	P3005	Transito	1	2x36w	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	0	
305		06	P3006b	Scala	1	1x36	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	1	
306		06	P4013c	Transito	1	2x58w	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	0	
307		06	P4014	Transito	2	1x36+2x36	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	2	0	
308		06	P4006b	Scala	1	1x36	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	0	
309		06	P5005	Scala	1	1x58W	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	0	
310		06	P5006b	Scala	1	1x58W	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	0	
311		06	P6001	Scala	1	2x18W	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	1	0	
312	3F Zeta D 2x22W						57						
313		06	P1045a	Transito	2	tonde	4	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	2	2	
314		06	P1009	Transito	2		3	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	2	1	
315		06	P1027	Transito	13	2x58w	13	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	13	0	
316		06	PR064ac	Transito	3	2x58w	3	3F Zeta D 2x22W		on/off	3	0	

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	
10													
317		06	PR037	Bagno	3	2x58W	3	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	3	0	
318		06	PR028	Transito	1	2x58w	1	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	1	0	
319		06	PR020	Transito	2	2x58w	2	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	2	0	
320		06	PR022	Transito	3	2x58w	3	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	3	0	
321		06	P1027	Transito	8	3x18w	8	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	8	0	
322		06	P1027	Transito	2	2x58w	2	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	2	0	
323		06	P1027	Transito	2	3x18w	2	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	2	0	
324		06	P2014b	Transito	1	2x58w	1	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	1	0	
325		06	P2028	Transito	3		3	3F Zeta D 2x22W	Parete	on/off	3	0	
326		06	P4007	Transito	4	2x58w	4	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	4	0	
327		06	P4005	Transito	1	1x58	1	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	1	0	
328		06	P5007	Transito	4	2X58W	4	3F Zeta D 2x22W		on/off	4	0	
329	Gia a LED20												
330		06	PR070	Ufficio				Gia a LED	Plafone				
331		06	PR072	Ufficio				Gia a LED	Plafone				
332		06	PR075	Transito				Gia a LED	Plafone				
333		06	PR065b					Gia a LED	Plafone		0	0	
334		06	PR063					Gia a LED	Plafone		0	0	
335		06	PR058					Gia a LED	Plafone		0	0	
336		06	PR046a,b,80,81					Gia a LED	Plafone		0	0	
337		06	PR033b					Gia a LED	Plafone		0	0	
338		06	PR051c					Gia a LED	Plafone		0	0	
339		06	PR015a...e					Gia a LED	Plafone		0	0	
340		06	P1054	Ufficio	2	2x58W	2	Gia a LED	Plafone		2	0	
341		06	P1005	Corridoio	1		1	Gia a LED	Parete		1	0	
342		06	P1051b	Ufficio			2	Gia a LED	Plafone		0	2	
343		06	P1047					Gia a LED	Parete		0	0	
344		06	P2009b	Scala	0		0	Gia a LED	Plafone		0	0	
345		06	P3009b	Scala		Gia a LED	1	Gia a LED	Plafone		0	1	
346		06	P3008a	Transito	4	Gia a LED	4	Gia a LED	Plafone		4	0	
347		06	P3008b	Transito	1		1	Gia a LED	Plafone		1	0	
348		06	P3019a	Transito	2		2	Gia a LED	Plafone		2	0	
349		06	P3003	Ufficio	3	led	3	Gia a LED	Plafone		3	0	
350		06	P4013b	Scala			1	Gia a LED			0	1	
351		06	P5014b	Scala	1		1	Gia a LED			1	0	
352		06	P5014ec	Locale tecnico	1	1x36w	1	Gia a LED	Plafone		1	0	
353		06	P5014apchilo	Locale tecnico	1	1x36w	1	Gia a LED	Plafone		1	0	
354		06	P5045abc	Locale tecnico				Gia a LED	Plafone		0	0	
355		06	P5044a	Locale tecnico				Gia a LED	Plafone		0	0	
356	Non modificati0												
357		06	loc_atex					Non modificati					
358	Non si procede a sostituzione, apparecchi ATEX1												
359		06	P5012	Scala	1		1	Non si procede a sostituzione, apparecchi ATEX	Plafone				
360	Sostituzione lampada con lampada LED527												
361		06	PR008a..f	Bagni	9	2x18w	18	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	9	9	
362		06	PR008a..f	Bagni	14	FARETTI ALO	14	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	14	0	
363		06	P1057	Aula	24		48	Sostituzione lampada con lampada LED		0	24	24	
364		06	P1057	Aula	24			Sostituzione lampada con lampada LED		0			
365		06	PR071abc	Bagno	3		6	Sostituzione lampada con lampada LED	Incasso	0	3	3	
366		06	PR048a, 48b	Bagno	5	faretti alo	5	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	5	0	
367		06	PR049	Aula		Incasso	68	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	0	68	

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE	
10													
368		06	PR049	Aula		Alogene	12	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	0	12	
369		06	PR016	Laboratorio	36	Tonde	36	Sostituzione lampada con lampada LED	Incasso	0	36	0	
370		06	PR017	Biblioteca	74	Tonde	74	Sostituzione lampada con lampada LED	Incasso	0	74	0	
371		06	PR039a	Transito	24	Tonde	24	Sostituzione lampada con lampada LED	Incasso	0	24	0	
372		06	PR039a	Transito	12	Alogene	12	Sostituzione lampada con lampada LED	Incasso	0	12	0	
373		06	PR056	Transito	12	tonde	24	Sostituzione lampada con lampada LED	Incasso	0	12	12	
374		06	PR056	Transito	12	alogene	12	Sostituzione lampada con lampada LED	Incasso	0	12	0	
375		06	Atrio interno		10	faretti a terra	10	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	10	0	
376		06	P1013abc	Bagno	3		6	Sostituzione lampada con lampada LED	Incasso	0	3	3	
377		06	P1043b	Bagno	1	tartaruga	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Incasso	0	1	0	
378		06	P1044b	Scala	3	Tonda 2x18	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	3	0	
379		06	P1044b	Scala	1	Tonda 2x18	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	1	0	
380		06	P1015defg	Bagni	7	tonde	14	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	7	7	
381		06	P1015defg	Bagni	10	faretti	10	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	10	0	
382		06	P1029abcde	Bagni	7	tonde	14	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	7	7	
383		06	P1029abcde	Bagni	9	faretti	9	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	9	0	
384		06	P1022a,b	Scala	5	tonde	10	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	5	5	
385		06	P1053abc	Bagno	3	tonde	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	3	0	
386		06	P1S033, 32	Scala	5	tonde	10	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	5	5	
387		06	P1S040,41,42,43	Bagni	7	tonde	14	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	7	7	
388		06	P1S040,41,42,43	Bagni	10	faretti	10	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	10	0	
389		06	P1S017,18,19,20	Bagni	7	tonde	14	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	7	7	
390		06	P1S017,18,19,20	Bagni	9	faretti	9	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	9	0	
391		06	P1S028	Transito	2	tonde	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	2	2	
392		06	P1S027	Transito	2	tonde	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	2	2	
393		06	P1S026	Transito	1	tonde	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	0	
394		06	P1S022,21,24,23	Scala	4	tonde	8	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	4	4	
395		06	P2007	Transito	1	2x18w	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incasso	0	1	1	
396		06	P2007	Transito	3	2x18w	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	3	0	
397		06	P2030b	Scala	3	Tonda 2x18	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	3	0	
398		06	P2030c	Scala	1	Tonda 2x18	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	1	0	
399		06	P2027b	Bagno	1	tartaruga	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Incasso	0	1	0	
400		06	P3019c	Transito	1	2x18w	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	1	
401		06	P4009a	Transito	1	2x18w	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	1	
402		06	P4009b	Transito	1	2x18w	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	1	
403		06	P4010b	Transito	1	2x18w	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	0	
404		06	P5010b	Transito	1	2x18w	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	1	