


TRACCIA N. 1

Primo esercizio

Il candidato, analizzando le informazioni di seguito riportate, è chiamato a verificare la portata minima (Valori di riferimento da Prospetto VIII – Portate minime di aria esterna – Norma UNI 10339 – Edifici per uffici e assimilabili) dell’estrattore posizionato all’interno di un bagno cieco descrivendo i passaggi logici necessari alla verifica. Inoltre il candidato dovrà evidenziare eventuali indicazioni e/o prescrizioni che occorre verificare in fase di collaudo.



Dati:

Dimensione griglia di estrazione, presente nel locale 021c, pari a (LxH) 0.47x0.18 m.

Rilievo portata tramite utilizzo di strumento certificato = 100 m³/h

Altezza locali h: 3 m

Ricambi minimo 8 h

Secondo esercizio

Il candidato dovrà rispondere alla seguente domande tecnica segnando la risposta corretta ed indicando i passaggi logici che ha compiuto per giungere alla risposta.

UN FERRO DA STIRO ALIMENTATO CON UNA TENSIONE DI 220 V ASSORBE UN'ENERGIA PARI A 0,55 kWh IN 30 MINUTI.
LA CORRENTE MEDIAMENTE ASSORBITA VALE:

0,083 A

300 A

5 A

1,25 A

Non è possibile rispondere se non si conosce il fattore di potenza

Terzo esercizio

Il candidato dovrà rispondere alle seguenti domande segnando la risposta corretta.

SE L'ATTIVITÀ APPALTATA È DI NATURA INTELLETTUALE O UNA MERA FORNITURA DI MATERIALI O ATTREZZATURE, COSA DEVE PREDISPORRE IL RESPONSABILE?

- Redige il DUVRI come in tutti gli altri casi di affidamento servizi etc
- Redige il DUVRI come in tutti gli altri casi di affidamento lavori/servizi ma non compila il computo metrico della sicurezza
- Non è necessario redigere il DUVRI

QUALE DI QUESTE AFFERMAZIONI È FALSA?

- Il RUP deve essere di livello apicale tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato
- Il RUP deve essere un qualsiasi dipendente dell'unità organizzativa di specchiata moralità e di comprovata competenza
- Il RUP deve essere il direttore generale dell'unità organizzativa e in mancanza di questi l'amministratore delegato

QUALE TRA I PRINCIPALI PASSI CONSIGLIATI AL COMMITTENTE, PER ADEMPIERE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART 26 DEL D.LGS 81/08 È ERRATO?

- Effettuare una preliminare valutazione sull'obbligo di redazione del DUVRI relativamente ai lavori/servizi da affidare a contratto;
- Aggiornare il documento valutazione rischi dell'azienda
- individuare gli operatori economici idonei a formulare offerta;
- fornire loro le informazioni utili per la formulazione dell'offerta
- selezionare l'operatore economico e valutare l'obbligo di redazione del DUVRI, sulla base delle informazioni acquisite;
- Elaborare il DUVRI, ove necessario;
- Stimare i costi della sicurezza, relativamente alle interferenze;
- Coordinare, integrare ed aggiornare il DUVRI redatto.

QUALI SONO I DOCUMENTI CHE IL DATORE DI LAVORO / COMMITTENTE DEVE RICHIEDERE AGLI OPERATORI ECONOMICI, PER VERIFICARE LA LORO IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE?

Il committente richiede ad ogni operatore economico:

- certificato C.C.I.A.A.; autocertificazione di dichiarazione dei requisiti; DURC.
- certificato C.C.I.A.A.; autocertificazione; DURC; PSC
- certificato C.C.I.A.A.; autocertificazione; DURC. Versamento fideiussione o polizza RC

QUALI TRA QUESTE FIGURE FA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL POLITECNICO (rif. Art. 12 Statuto Politecnico di Milano)

- un rappresentante del Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca
- quattro componenti scelti dai docenti dell'Ateneo
- il Direttore Generale

LA "SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA" PER IL POLITECNICO DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 50/2016 È FISSATA IN:

- 135.000 euro
- 221.000 euro
- viene annualmente fissata dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)